

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3717

Utstedt: 19.04.2021
Gyldig til: 01.05.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Blanco MIDA, MILA og MILI ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Blanco GmbH + Co KG
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1171 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 19.04.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Blanco MIDA, MILA og MILI ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › MIDA – art. nr. 517742
- › MIDA-S – art. nr. 521454
- › MILA – art. nr. 519414
- › MILA-S – art. nr. 519810
- › MILI – art. nr. 519413

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

