

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3727

Utstedt: 25.05.2021

Revidert: 19.08.2021

Gyldig til: 01.06.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tapwell ettgreps servantbatterier, type CA, EVM, ARM og ART

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Tapwell AB
Renstiernas gata 31
116 31 Stockholm
Sverige

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1089, 1090 og 1092 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 25.05.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tapwell ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › CA071
- › EVM072
- › EVM082
- › ARM078
- › ARM878
- › ART071
- › ART081
- › ART082

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

