

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3728

Utstedt: 25.05.2021

Gyldig til: 01.06.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Tapwell ettgreps kjøkkenbatterier, type LES

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Tapwell AB  
Renstiernas gata 31  
116 31 Stockholm  
Sverige

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1091 i Italia,  
som angitt i evalueringsrapport datert 25.05.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene  
i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Tapwell ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › LES180
- › LES184
- › LES980
- › LES984

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.  
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på  
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann  
etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning  
av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for  
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke  
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på  
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-  
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

