

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3739

Utstedt: 26.07.2021
Gyldig til: 01.08.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Noralfa kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Noralfa Rørdeler AS
Furutoppveien 107
3440 Røyken

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1181 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 26.07.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Noralfa kuleventiler med innvendige gjenger i avsinkingsbestandig messing.

Følgende modeller inngår:

- › ½" kuleventil – art. nr. 145522
- › ¾" kuleventil – art. nr. 5591213

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

