SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3751

Utstedt: 03.09.2021
Fornyet: 19.08.2026
Gyldig til: 01.09.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Allure ettgreps servantbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- **EN 817**
- **NKB Produktregler nr. 4**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3751
SINTEF Certification

Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Allure ettgreps servantbatterier for innbygging.

Følgende modeller inngår:

- 23429000
- 19309xx2
- 19386xx2

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007