SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3756

Utstedt: 15.09.2021
Fornyet: 25.09.2026
Gyldig til: 01.10.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM Viskan og Damixa Pine termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3756
SINTEF Certification

Innehaver

FM Mattsson Denmark ApS
Hvidkærvej 48
5250 Odense SV, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1005 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 14.05.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM Viskan og Damixa Pine termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- FMM 4990-0000
- FMM 4990-0004
- FMM 4990-1500
- FMM 4990-1504
- Damixa 57567

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade
Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007