

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3749

Utstedt: 17.09.2021
Gyldig til: 01.10.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TA Therm ZERO

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 13**



Innehaver

IMI Hydronic Engineering AS
Glynitveien 7
1400 Ski

Produsent

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz
Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TA Therm ZERO termostatisk sirkulasjonsventil (VVC-ventil) i avsinkingsbestandig messing for automatisk innregulering av varmtvannssirkulasjon i bygninger. Dimensjon DN 15 og DN 20. Maks tillatt driftstrykk er 1,0 MPa.

Ventilen slipper gjennom tappevann om varmtvannets temperatur foran ventil er lavere enn innstilt verdi. Ventilen stenger om temperaturen foran ventilen er høyere enn innstilt verdi. Ventilen har også stengefunksjon. Ventilen kan leveres med eller uten termometer eller med måleuttak. Anslutning til rør med innvendig gjenge G ½" eller G ¾".

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

