

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3764

Utstedt: 01.11.2021

Revidert: 24.01.2024

Gyldig til: 01.12.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Eurosmart ettgreps servantbatterier med sensor

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › EN 15091, pkt. 4.5.5, 5.4 og 5.5
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsenter

Grohe Siam Ltd.
203 Moo 10 Ban Na Sub-District
Klaeng District 21110, Rayong Province, Thailand

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Eurosmart ettgreps servantbatterier med sensor og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 23975xx3 og 23975xxx3

xx = Grohe fargekode

xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

