

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 1687

Utstedt: 04.11.2011

Fornyet: 02.12.2021

Gyldig til: 01.01.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Faluplast Flexi gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (\*)**

### Innehaver

AB Faluplast  
Ryckepungsvägen 7  
791 22 Falun, Sverige

### Produsent

AB Faluplast  
Ryckepungsvägen 7  
791 22 Falun, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Faluplast Flexi gulvsluk har ett fleksibelt utløpsrør, 75 mm, som kan vris 180 grader. Sluket er av PP. Klemringen monteres med 5 skruer i rustfritt stål.

Følgende sluk og forhøyningsringer inngår:

- › 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp med silpakke – NRF nr. 4516207
- › 75 mm Flexi sluk med side- og bunnutløp uten silpakke – NRF nr. 4515955
- › Forhøyningsring FALU 15 mm – NRF nr. 4516019
- › Forhøyningsring FALU 25 mm – NRF nr. 4516021

### Funksjonskrav i TEK

#### *Bortledning av avløpsvann*

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### *Vannlås*

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### *Rensepunkt*

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

#### *Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder