

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3774

Utstedt: 09.02.2022  
Gyldig til: 01.03.2027  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## KWC KIO TLP elektroniske kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › EN 1111, pkt. 13.5.3, 13.5.4, 13.5.5 og 16.7



### Innehaver

Franke Water Systems AG, KWC  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produsent

Franke Water Systems AG, KWC  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

KWC KIO TLP elektroniske kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 10.481.232.000
- › 10.481.232.127
- › 10.481.232.176

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

