

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3773

Utstedt: 03.02.2022  
Gyldig til: 01.03.2027  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Primy termostatisk dusjbatteri for innbygging

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



### Innehaver

Primy Corporation Ltd.  
Primy Industrial Park  
No.220, Dexiang Road  
Pingsha, Zhuhai, Kina

### Produsent

Primy Corporation Ltd.  
Primy Industrial Park  
No.220, Dexiang Road  
Pingsha, Zhuhai, Kina

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Primy termostatisk dusjbatteri i rustfritt stål for innbygging med forskjellige utvendige overflater.

Følgende modell inngår:

› HWF20

Utløp for badekar, type YGG03, kan benyttes sammen med HWF20.

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningskade.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

