

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3782

Utstedt: 04.03.2022
Gyldig til: 01.04.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Blanco CATRIS-S Flexo ettgreps kjøkkenbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Blanco GmbH + Co KG
Flehinger Strasse 59
75038 Oberderdingen
Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1197 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 03.03.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Blanco CATRIS-S Flexo ettgreps kjøkkenbatteri med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår:

- › CATRIS-S Flexo – art. nr. 525791

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

