

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3783

Utstedt: 06.03.2022
Gyldig til: 01.04.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

ADORA Simplex ettgreps servantbatteri

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

VVS Trading ApS
Ellegårdvej 30
6400 Sønderborg
Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1020 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 04.03.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

ADORA Simplex ettgreps servantbatteri med sertifisert til-
slutning.

Følgende modell inngår:

- › ADORA Simplex 12895.xx

xx = fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

