

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0645

Utstedt: 10.01.2002

Fornyet: 15.04.2021

Gyldig til: 01.05.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FMM tappeventiler

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produsent

FM Mattsson Mora Group AB
Box 480
792 27 Mora, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FMM tappeventiler for kaldtvann.

Følgende modeller inngår:

- › FMM 2005-4510
- › FMM 2019-4510 med tilbakeslagsventil
- › FMM 2020-2010 med vakuum- og tilbakeslagsventil
- › FMM 2030-1510 med vakuum- og tilbakeslagsventil
- › FMM 2031-1500 med vakuum- og tilbakeslagsventil

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

