

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3803

Utstedt: 27.09.2022

Oppdatert: 02.03.2023

Gyldig til: 01.10.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Sensoric 1.0 elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Industrigatan 1
447 81 Vårgårda, Sverige

Produsent

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Industrigatan 1
447 81 Vårgårda, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Sensoric 1.0 elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Sensoric 1.0, krom, 173 mm – art. nr. GB41218881
- › Sensoric 1.0, svart, 173 mm – art. nr. GB41218881 53
- › Sensoric 1.0, krom, 200 mm – art. nr. GB41218281
- › Sensoric 1.0, svart, 200 mm – art. nr. GB41218281 53
- › Sensoric 1.0, krom, 280 mm – art. nr. GB41218481
- › Sensoric 1.0, svart, 280 mm – art. nr. GB41218481 53

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanndrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

