

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0631

Utstedt: 08.05.2002  
Revidert: 11.08.2026  
Gyldig til: 01.10.2027  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## JRG Sanipex MT system

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (\*) og DVGW Arbeitsblatt W 542 (\*)
- › EN ISO 21003-2, EN ISO 21003-3 og EN ISO 21003-5
- › KTW-BWGL (\*)
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Georg Fischer JRG AG, Hauptstraße 130, 4450 Sissach, Sveits

### Produsenter

Georg Fischer JRG AG, Hauptstraße 130, 4450 Sissach, Sveits

Produktet er i tillegg produsert ved fabrikk 1210 i Tyskland, 1288 i Sveits, 1289 i Sveits og 1290 i Tyskland som angitt i evalueringsrapport datert 10.08.2026.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

JRG Sanipex MT system består av rør, type PE-Xc/Al/PE-Xb (16-40 mm) og PE-Xc/Al/PE-Xc (50-63 mm), og koplinger i PA/PPSU og rødgods.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 16 mm, 20 mm, 26 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm og 63 mm

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70 °C, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er 95 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder

