

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3819

Utstedt: 02.12.2022
Gyldig til: 01.01.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Duravit D-Neo ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Duravit AG
Werderstraße 36
78132 Hornberg, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1044 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 02.12.2022.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Duravit D-Neo ettgreps servantbatterier med sertifisert
tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › DE10100010xx
- › DE10100020xx
- › DE10110010xx
- › DE10110020xx
- › DE10200010xx
- › DE10200020xx
- › DE10210010xx
- › DE10210020xx
- › DE10300010xx
- › DE10300020xx

xx = Duravit fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

