

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3824

Utstedt: 17.01.2023
Gyldig til: 01.02.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Duravit Tulum ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Duravit AG
Werderstraße 36
78132 Hornberg, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1044 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 17.01.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Duravit Tulum ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › TU10100010xx
- › TU10100020xx
- › TU10110010xx
- › TU10110020xx
- › TU10200010xx
- › TU10200020xx
- › TU10210010xx
- › TU10210020xx
- › TU10400010xx
- › TU10400020xx

xx = Duravit fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

