

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3825

Utstedt: 02.02.2023

Revisjon: 12.09.2023

Gyldig til: 01.03.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Damixa og Mora INXX II ettgreps servantbatterier for innbygging

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FM Mattsson Denmark ApS
Hvidkærvej 48
5250 Odense SV, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1217 i Sverige og 1218 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 01.02.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Damixa og Mora INXX II ettgreps servantbatterier for innbygging. Armaturkroppen for innbygging har art. nr. 470490000 (Damixa) og 275230 (Mora INXX II).

Følgende modeller inngår:

- › Damixa – art. nr. 14625xx00
- › Damixa – art. nr. 74625xx00
- › Mora INXX II – art. nr. 275210
- › Mora INXX II – art. nr. 275210.xx

xx = Damixa/Mora INXX II fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

