

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3834

Utstedt: 11.05.2023
Gyldig til: 01.06.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

QTOO ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

D LINE A/S
Jyllingevej 59
2720 København
Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1111 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 11.05.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

QTOO ettgreps servantbatterier i rustfritt stål med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › QT1150M, QT1150MP2, QT1150MP3 og QT1150MP4
- › QT1150P, QT1150PP2, QT1150PP3 og QT1150PP4
- › QT1200M, QT1200MP2, QT1200MP3 og QT1200MP4
- › QT1200P, QT1200PP2, QT1200PP3 og QT1200PP4

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

