

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3848

Utstedt: 10.07.2023
Gyldig til: 01.08.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Roth T-ventil

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13828**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Roth North Europe A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund, Danmark

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1023 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 03.07.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Roth T-ventil i messingkvalitet CW724R med stengeventil. Tilgjengelig i to utgaver; med eller uten integrert tilbakeslagsventil.

Følgende modeller inngår:

- › Roth T-ventil – DN 20 x DN 20 med tilbakeslagsventil – art. nr. 17HE1000.215
- › Roth T-ventil – DN 25 x DN 20 med tilbakeslagsventil – art. nr. 17HE1000.216
- › Roth T-ventil – DN 20 x DN 20 – art. nr. 17HE1000.218
- › Roth T-ventil – DN 25 x DN 20 – art. nr. 17HE1000.219

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmaterieell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

