

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3139

Utstedt: 30.04.2015

Revidert: 11.07.2023

Gyldig til: 01.05.2025

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Resideo Braukmann RV260 tilbakeslagsventiler

er i samsvar med kravene i

› **EN 13959**



### Innehaver

Pittway Sàrl  
A3 - ZA La Pièce 6  
1180 Rolle  
Sveits

### Produsent

Ademco 1 GmbH  
Hardhofweg 40  
74821 Mosbach  
Tyskland

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Resideo Braukmann RV260 tilbakeslagsventiler i avsinkingsbestandig messing.

Følgende modeller inngår:

- › RV260-1/2LFA – DN15
- › RV260-3/4LFA – DN20
- › RV260-1LFA – DN25
- › RV260-11/4LFA – DN32
- › RV260-11/2LFA – DN40
- › RV260-2LFA – DN50

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

