

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3160

Utstedt: 01.07.2015

Revidert: 11.07.2023

Gyldig til: 01.09.2025

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Resideo Braukmann D04FM reduksjonsventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1567
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Pittway Sàrl
A3 - ZA La Pièce 6
1180 Rolle
Sveits

Produsent

Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Resideo Braukmann D04FM reduksjonsventiler i avsinkningsbestandig messing.

Følgende modeller inngår:

- › D04FM-3/8A – DN10
- › D04FM-1/2A – DN15
- › D04FM-3/4A – DN20

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

