

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3735

Utstedt: 04.06.2021

Revidert: 10.07.2023

Gyldig til: 01.07.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Altech Inntaksventil

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › EN 13618, pkt. 4.2.2.3 og 4.2.2.4
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Brødrene Dahl AS  
Brynsengveien 5  
0667 Oslo

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1069 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 04.06.2021.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Altech Inntaksventil i avsinkingsbestandig messing med kuleventil, sil og tilbakeslagsventil.

Følgende modeller inngår:

- › Altech Inntaksventil ¾" – NRF nr. 5587584
- › Altech Inntaksventil 1" – NRF nr. 5587585
- › Altech Inntaksventil 1" med girutveksling – NRF nr. 5600048
- › Altech Inntaksventil 1 ¼" med girutveksling – NRF nr. 5600049

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

#### Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

