

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3735

Utstedt: 04.06.2021

Fornyet: 03.06.2026

Gyldig til: 01.07.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Altech Inntaksventil

er i samsvar med kravene i

- › **EN 13828**
- › **EN 13618, pkt. 4.2.2.3 og 4.2.2.4**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Brødrene Dahl AS
Brynsengveien 5
0667 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1069 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 04.06.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Altech Inntaksventil i avsinkingsbestandig messing med kuleventil, sil og tilbakeslagsventil.

Følgende modeller inngår:

- › Altech Inntaksventil ¾" – NRF nr. 5587584
- › Altech Inntaksventil 1" – NRF nr. 5587585
- › Altech Inntaksventil 1" med girutveksling – NRF nr. 5600048
- › Altech Inntaksventil 1 ¼" med girutveksling – NRF nr. 5600049

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

