

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3472

Utstedt: 14.09.2018

Fornyet: 24.07.2023

Gyldig til: 01.10.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Twist trykkreduksjonsventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1567
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Officine Rigamonti S.p.A.
Via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), Italia

Produsent

Officine Rigamonti S.p.A.
Via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Twist trykkreduksjonsventil i avsinkingsbestandig messing med membran, filter og reguleringshåndtak.

Følgende modeller inngår:

- › 0216.015/0216.115/0216.016 – R ½"
- › 0216.020/0216.120/0216.021 – R ¾"
- › 0216.025/0216.125/0216.026 – R 1"
- › 0216.033/0216.133/0216.034 – R 1 ¼"
- › 0216.042/0216.142/0216.043 – R 1 ½"
- › 0216.050/0216.150/0216.051 – R 2"

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

