

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3851

Utstedt: 12.09.2023
Gyldig til: 01.10.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Guglielmi termostatisk dusjbatteri

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Guglielmi S.p.A. Rubinetterie
Via Arturo Biella, 27
28075 Grignasco (NO), Italia

Produsent

Guglielmi S.p.A. Rubinetterie
Via Arturo Biella, 27
28075 Grignasco (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Guglielmi termostatisk dusjbatteri.

Følgende modell inngår:

› DT40410

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

