

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3854

Utstedt: 15.09.2023
Gyldig til: 01.10.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

1904 Sara termostatiske dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**



Innehaver

Heidenreich AS
Industriveien 6
2020 Skedsmokorset

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1223 i Italia,
som angitt i evalueringsrapport datert 15.09.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

1904 Sara termostatiske dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › 1904 Sara krom – NRF nr. 4340938
- › 1904 Sara matt svart – NRF nr. 4340939

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på
drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann
etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake
forbrenningskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning
av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for
kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke
slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på
emballasje og markedsføringsmateriell som angår de ser-
tifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

