

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3864

Utstedt: 02.11.2023
Gyldig til: 01.12.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

FIMA Spillo Up, Spot, Mast og Serie 4 ettgreps servantbatterier med svingbart utløp

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

FIMA Carlo Frattini S.p.A.
Via Borgomanero 105
28010 Briga Novarese, Italia

Produsent

FIMA Carlo Frattini S.p.A.
Via Borgomanero 105
28010 Briga Novarese, Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

FIMA Spillo Up, Spot, Mast og Serie 4 ettgreps servantbatterier med svingbart utløp og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Spillo Up – F3041xx og F3041/Hxx
- › Spot – F3011xx og F3011Fxx
- › Mast – F3151xx og F3151Fxx
- › Serie 4 – F3781Wxx og F3781FNxx

xx = FIMA fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

