

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3866

Utstedt: 01.11.2023
Gyldig til: 01.12.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

SGDN ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Brødrene Dahl AS
Brynsengveien 5
0667 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1085 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 01.11.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

SGDN ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › SGDN kjøkken vegghengt – NRF nr. 4374933
- › SGDN kjøkken – NRF nr. 4374934
- › SGDN kjøkken med avstenging – NRF nr. 4374935

Produktet kan også markedsføres under navnet Alterna.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

