

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3872

Utstedt: 30.11.2023
Gyldig til: 01.12.2028
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

SGDN Pluvia termostatisk dusjbatteri for dusjkabinett

er i samsvar med kravene i

› EN 1111



Innehaver

Brødrene Dahl AS
Brynsengveien 5
0667 Oslo

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1227 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 30.11.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

SGDN Pluvia termostatisk dusjbatteri for bruk i Pluvia dusjkabinett.

Følgende modell inngår:

› SGDN Pluvia dusjtermostat – NRF nr. 6310817

Produktet kan også markedsføres under navnet AlternA.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

