

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3880

Utstedt: 13.12.2023
Gyldig til: 01.01.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ciba gulvstående klosett

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 33 (*)



Innehaver

Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1115 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 13.12.2023.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Ciba gulvstående klosett med sisterner og P-vannlås.
Klosettet har to spylemengder; 4 liter og 2,6 liter

Følgende modell inngår:

- › Ciba – VB-017721-XX

XX = fargekode

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås
eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de certifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

