

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3870

Utstedt: 16.01.2024
Gyldig til: 01.02.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

KWC Gastro E ettgreps profesjonelle kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

KWC Group AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm, Sveits

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1229 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 12.01.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

KWC Gastro E ettgreps profesjonelle kjøkkenbatterier i rustfritt stål med svingbart utløp og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 24.561.144.7xx
- › 24.561.146.7xx
- › 24.561.044.7xx
- › 24.561.046.7xx
- › Z.539.030

xx = KWC fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

