

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3197

Utstedt: 15.10.2015

Fornyet: 10.10.2025

Gyldig til: 01.11.2030

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grotherm 800 og Precision Start termostatiske kar- og dusjbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 1111**

Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Portugal Componentes Sanitarios Lda
3850 Albergaria-a-Velha, Portugal

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grotherm 800 og Precision Start termostatiske kar- og dusjbatterier.

Følgende modeller inngår:

- › Grotherm 800 – 34558xx0, 34561xx0, 34561xxM, 34565xx1, 34566xx1, 34567xx0, 34568xx0, 102202xxx0 og 102203xxx0
- › Precision Start – 34595xx0, 34595xxx0, 34598xx0 og 34598xxx0

xx = Grohe fargekode

xxx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Forbrenningsskade

Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

