

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3904

Utstedt: 15.04.2024  
Gyldig til: 01.05.2029  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Kartell by Laufen ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Laufen Bathrooms AG  
Wahlenstrasse 46  
4242 Laufen, Sveits

### Produsent

LAUFEN Schweiz AG  
Wahlenstrasse 46  
4242 Laufen, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Kartell by Laufen ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › H311331xxx1011
- › H311331xxx1031
- › H311331xxx1001
- › H311331xxx1201
- › H311331xxx1211
- › H311338xxx1201
- › H311331xxx1111
- › H311331xxx1131
- › H311331xxx1101

xxx = LAUFEN fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

