

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3911

Utstedt: 15.04.2024  
Gyldig til: 01.05.2029  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Laufen Neja ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

Laufen Bathrooms AG  
Wahlenstrasse 46  
4242 Laufen, Sveits

### Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1240 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 15.04.2024.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Laufen Neja ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › H311511xxx1111
- › H311511xxx1101
- › H311511xxx1211
- › H311511xxx1201
- › H311518xxx1201

xxx = LAUFEN fargekode

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

