

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3925

Utstedt: 08.05.2024
Gyldig til: 01.06.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Greasly Fettutskillere

er i samsvar med kravene i

› **EN 1825-1**



Innehaver

Nordisk Vannteknikk AS
Eikringen 9
3036 Drammen

Produsent

Eneka UAB
Vandžiogalos pl. 94D
47467 Kaunas, Litauen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Greasly Fettutskillere i materialet polyetylen, type Greasly A og Greasly B.

Greasly A monteres frittstående.

Greasly B er beregnet for nedgraving.

Følgende nominelle størrelser inngår:

- › Greasly A – NS 2, 4, 7, 10 og 15
- › Greasly B – NS 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 og 25

Funksjonskrav i Forurensingsforskriften

Påslipp til offentlig avløpsnett

Den enkelte kommune kan med grunnlag i Forurensingsforskriften, del 4: Avløp, kap. 15 A Påslipp, gi utslippstillatelse som enkeltvedtak eller utøve forvaltning etter vedtatt lokal forskrift. Hjemmelen for slike vedtak er forurensingsforskriftens § 5A-4 om påslipp til offentlig avløpsnett.

Krav til rensing

Kommunene har ulik praksis når det gjelder krav til rensing. Ansvarlig søker må sjekke lokale renskrav for det aktuelle prosjektet. Normalt vil fettutskilling være nødvendig der konsentrasjonen av fett overskrider 150 g/m³ (150 mg/l).

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

