

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3897

Utstedt: 01.03.2024
Gyldig til: 01.04.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

MINY og SPIKE ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Demm Rubinetteria S.r.l.
Via Pagane 20
25060 Marmentino Ville (BS), Italia

Produsent

Demm Rubinetteria S.r.l.
Via Pagane 20
25060 Marmentino Ville (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

MINY og SPIKE ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › MINY – art. nr. 6112 (ONE21), 6112NU (ONE93), 6112HU (ONE31), 6112T (ONE37), 6112ZB (ONE38), 6112RM (ONE50), 6112RS (ONE60) og 6112RG
- › MINY – art. nr. 6115, 6115NU, 6115HU, 6115T, 6115ZB, 6115RM, 6115RS og 6115RG
- › SPIKE art. nr. 6812 (BHRLKR), 6812NU (BHRLMS), 6812HU (BHRLBO), 6812T (BHRL GU), 6812ZB (BHRLMA), 6812RM (BHRLGM), 6812RS og 6812RG
- › SPIKE art. nr. 6815 (BHRHKR), 6815NU (BHRHMS), 6815HU (BHRHBO), 6815T (BHRHGU), 6815ZB (BHRHMA), 6815RM (BHRHGM), 6815RS og 6815RG

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

