

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0674

Utstedt: 12.03.2002
Korrigert: 23.06.2021
Gyldig til: 01.02.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Tiemme COBRA-PEX

er i samsvar med kravene i

- › EN ISO 15875-2
- › EN 12873-1 (*)
- › EN 1420 og EN 1622 (*)



Innehaver

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera n. 6/A
25045 Castegnato (BS), Italia

Produsent

Tiemme Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera n. 6/A
25045 Castegnato (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Tiemme COBRA-PEX (Pe-Xb) rør.

Følgende dimensjoner inngår:

12 x 2.0 mm, 15 x 2.5 mm, 18 x 2.5 mm og 22 x 3.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter EN 12873-1.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

