

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1381

Utstedt: 04.02.2009

Fornyet: 04.07.2024

Gyldig til: 01.08.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Smart, Extreme og Trendy elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 15091
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Y. Stern Engineering (1989) Ltd.
15 Gan Rave Blvd.
8122217 Yavne, Israel

Produsent

Y. Stern Engineering (1989) Ltd.
18 Ha-Tzoran Blvd., Industrial Park
8258100 Kiryat Gat, Israel

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Smart, Extreme og Trendy elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Smart – B, E, 1000 B, 1000 E, LB, LE, 1000 LB, 1000 LE, PLUS B, PLUS E, 1000 PLUS B og 1000 PLUS E
- › Extreme – B, E, 1000 B, 1000 E, PLUS B, PLUS E, 1000 PLUS B, 1000 PLUS E, BRE, 1000 BRE, HLB, HLE, HLB LF, HLE LF, LFB, LFE, 1000 LFB og 1000 LFE
- › Trendy – B, E, LB, LE, 1000 B, 1000 E, 1000 LB, 1000 LE, PLUS B, PLUS E, 1000 PLUS B, 1000 PLUS E, BRE, 1000 BRE, TB og TE

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

