

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0679

Utstedt: 13.03.2002

Fornyet: 02.03.2021

Gyldig til: 01.04.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

STAD, STAD-R og STAD ZERO innreguleringsventiler

er i samsvar med kravene i

› **NKB Produktregler nr. 13**



Innehaver

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz
Polen

Produsent

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz
Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

STAD, STAD-R og STAD ZERO innreguleringsventiler i avsinkningsbestandig messing med trykkklasse PN 25.

Følgende produkter og dimensjoner inngår:

- › STAD – DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50
- › STAD-R – DN 15, DN 20 og DN 25
- › STAD ZERO – DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 25 bars vanntrykk.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

