

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3956

Utstedt: 23.10.2024
Gyldig til: 01.11.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Grohe Clova Classic ettgreps bidetbatteri

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Tyskland

Produsent

Grohe Siam Ltd.
203 Moo 10 Ban Na Sub-District
Klaeng district 21110, Rayong Province, Thailand

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Grohe Clova Classic ettgreps bidetbatteri med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår:

› 24309xx0

xx = Grohe fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

