

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0681

Utstedt: 13.03.2002

Korrigert: 16.06.2021

Gyldig til: 01.04.2026

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TA 60 Sluseventiler

er i samsvar med kravene i

- › NKB Produktregler nr. 13
- › NKB Produktregler nr. 18 (*)



Innehaver

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz
Polen

Produsent

IMI International Sp. z o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz
Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TA 60 Sluseventiler i avsinkningsbestandig messing.

Følgende dimensjoner inngår:

DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 18.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

