

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3965

Utstedt: 28.11.2024

Gyldig til: 01.12.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Purus Heimdall gulvsluk

er i samsvar med kravene i

› **EN 1253-1 (*)**

Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

BLS Industries AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Purus Heimdall rustfrie gulvsluk i dimensjon 75 mm med vertikalt eller horisontalt utløp. Slukene produseres i syrefast rustfritt stål, type AISI 316.

Følgende modeller inngår:

- › Purus Heimdall Ø75 mm sideutløp – NRF nr. 1372878
- › Purus Heimdall Ø75 mm bunnutløp – NRF nr. 1372879

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Slukene har en dreneringskapasitet på minimum 0,8 l/s og kan benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder