

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3975

Utstedt: 20.12.2024
Gyldig til: 01.01.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Klemringskoplinger for kobberrør, type 1N00

er i samsvar med kravene i

- › EN 1254-2
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

General Fittings S.p.A.
Via Golgi, 73/75
25064 Gussago (BS), Italia

Produsent

General Fittings S.p.A.
Via Golgi, 73/75
25064 Gussago (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

General Fittings klemringskoplinger for kobberrør, type 1N00, består av koplingshus, mutter og klemring. Vannberørte deler er tilvirket i avsinkingsbestandig messing (CW625N).

Koplingene kan benyttes sammen med harde kobberrør (R290), halvharde kobberrør (R250) og glødde kobberrør (R220) i henhold til EN 1057. Støttehylse skal benyttes sammen med glødde kobberrør.

Koplingene kan benyttes mot følgende rørdimensjoner:

- › 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm og 54 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

