

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3932

Utstedt: 29.11.2024  
Gyldig til: 01.12.2029  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Mora Lynx ettgreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

FM Mattsson AB  
Box 480  
792 27 Mora, Sverige

### Produsenter

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige

Produktet er også produsert ved fabrikk 1253 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 29.11.2024.

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Mora Lynx ettgreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Mora Lynx – art. nr. 344101 og 344101.12
- › Mora Lynx – art. nr. 344151 og 344151.12
- › Mora Lynx – art. nr. 344051, 344051.12, 344051.LD4, 344051.12LD4, 344051.LD3 og 344051.12LD3
- › Mora Lynx – art. nr. 344071, 344071.12, 344071.LD4, 344071.12LD4, 344071.LD3 og 344071.12LD3

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Monica S. Nodland*

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

