

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3988

Utstedt: 17.02.2025
Gyldig til: 01.03.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Effepi ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 817
- › NKB Produktregler nr. 4



Innehaver

Effepi S.r.l.
Via Bernocchi, 56
25069 Villa Carcina (BS), Italia

Produsent

Effepi S.r.l.
Via Bernocchi, 56
25069 Villa Carcina (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Effepi ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Tondi – art. nr. 15030 og 15030AL
- › Bitter – art. nr. 34030 og 34030AL
- › Mio – art. nr. 24030 og 24030AL
- › Ot58 – art. nr. 33030 og 33030AL
- › Zero30 – art. nr. 27030 og 27030AL

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

