

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3991

Utstedt: 20.02.2025
Gyldig til: 01.03.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Scala Bad NINO ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- › **EN 817**
- › **NKB Produktregler nr. 4**



Innehaver

Scala Bad AS
Vekstveien 5A – Røyken Næringspark
3474 Åros

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1266 i Kina, som angitt i evalueringsrapport datert 20.02.2025.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Scala Bad NINO ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › Scala Bad NINO lav – art. nr. 203908, 203909, 203910, 203911, 203912, 203913, 203914 og 203915
- › Scala Bad NINO høy – art. nr. 203917, 203918, 203919, 203920, 203921, 203922, 203923 og 203924

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

