

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0690

Utstedt: 13.03.2002
Korrigert: 16.06.2021
Gyldig til: 01.02.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Goetze trykkreduksjonsventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1567
- › NT VVS 031 (*), NT VVS 032 (*) og NT VVS 033 (*)
- › Elastomer Guideline (*) og DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)



Innehaver

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
71636 Ludwigsburg
Tyskland

Produsent

Goetze KG Armaturen
Robert-Mayer-Straße 21
71636 Ludwigsburg
Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Goetze trykkreduksjonsventiler laget av rødmessing med gjenger, rett utgave, type 681.

Følgende dimensjoner inngår:

- › DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

