

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3990

Utstedt: 29.08.2025
Gyldig til: 01.09.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Alu+ ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

› **EN 817**



Innehaver

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem, Belgia

Produsent

Ideal Standard – Vidima AD
53 Marin Popov Street
5400 Sevlievo; Bulgaria

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Alu+ ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modell inngår:

› Alu+ – art. nr. BE130##

= Ideal Standard fargekode

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

